

北京费森尤斯卡比医药有限公司环境自行监测数据公开

企业名称	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度 (mg/L)		污染物排放限值	是否达标	评价标准	备注
				项目	浓度				
北京费森尤斯卡比医药有限公司	废水	污水总排口	2018-08-16	化学需氧量	94	500mg/L	是	北京市水污染物综合 排放标准 (DB11/307-2013)	
				氨氮	19	45mg/L	是		
			2018-08-17	化学需氧量	210	500mg/L	是		
				氨氮	24	45mg/L	是		
			2018-08-18	化学需氧量	93	500mg/L	是		
				氨氮	28	45mg/L	是		
			2018-08-19	化学需氧量	61	500mg/L	是		
				氨氮	29	45mg/L	是		
			2018-08-20	化学需氧量	33	500mg/L	是		
				氨氮	25	45mg/L	是		